

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ
 ТОО "Межрегионэнерготранзит" на услуги по передаче электрической энергии
 на период 2026 год

№ п/п	Ключевые показатели качества и надежности	Вес показателя, %	Единица измер.	Утверждено	Фактически за 1 полугодие	Отклонение
1	Средний индекс длительности перерыва в работе системы (SAIDI) - средняя длительность долгосрочных внеплановых отключений в соответствии с общепринятыми в мире правилами, час	25	час	1,16	0,344	-0,816
2	Средний индекс длительности перерыва в работе системы (SAIFI) - средняя частота долгосрочных внеплановых отключений в соответствии с общепринятыми в мире правилами, ед.	25	ед.	1,15	0,432	-0,718
3	Время устранения технологических нарушений в сетях, час	13	час	23		-23
4	Количество нарушений законодательства в сфере естественных монополий, единиц	2	единиц	0	0	0
5	Снижение уровня нормативных потерь электрической энергии, %	15	%	0,010	0,010	0
6	Своевременное завершение ремонта (реконструкции, модернизации, замены)	5	%	100	100	0
7	Снижение износа основных средств, %	15	%	0,103	0	-0,103
	ИТОГО	100	%			